



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ



Ευσυνείδητα δίπλα σου

Αρ. Φακ. Π.Υ.02.17.001
Αρ. Τηλ. 22802412
Αρ. Φαξ. 22321529
E-mail: fireprevention@fs.gov.cy
www.fs.gov.cy

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

22 Απριλίου 2025

Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εσωτερικών,
Μέσω Γενικού Διευθυντή
Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως

9/4/25
Γενικός Διευθυντής
Υ.Δ.Δ.Τ.
Ημερ. 24/4/2025

Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Μικρής Ισχύος

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι όσον αφορά τις εγκαταστάσεις συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μικρής ισχύος σε υποστατικά, εισηγούμαι τα πιο κάτω μέτρα πυροπροστασίας τα οποία παρακαλώ όπως συμπεριληφθούν στον Περί Οδών και Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96, Παράρτημα IV, Κανονισμό Πυροπροστασίας (Κανονισμός 611Α) :-

(1) Αποθήκευση Ενέργειας σε πολυκατοικίες

- (α) Η αποθήκευση να γίνεται σε εξωτερικό μέρος του κτιρίου, σε δωμάτιο κατασκευασμένο με πυράντοχα υλικά 1 ώρας.
- (β) Το πιο πάνω δωμάτιο να διαθέτει μόνιμο φυσικό αερισμό εμβαδού 1 τ.μ. απευθείας σ' ανοικτό χώρο.
- (γ) Ο αερισμός του δωματίου ν' απέχει τουλάχιστον 2 μ. από οποιοδήποτε άνοιγμα / παράθυρο / θύρες του κτιρίου.
- (δ) Το δωμάτιο να διαθέτει αυτόματους πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης.

(2) Αποθήκευση Ενέργειας σε υπόγεια πολυκατοικιών

- (α) Η αποθήκευση να γίνεται στο 1^ο υπόγειο.
- (β) Το δωμάτιο να κατασκευαστεί με πυράντοχα υλικά 1 ώρας.
- (γ) Το πιο πάνω δωμάτιο να διαθέτει μόνιμο φυσικό αερισμό εμβαδού 1 τ.μ. απευθείας σ' ανοικτό χώρο.
- (δ) Το δωμάτιο να διαθέτει αυτόματους πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης.



- (ε) Οι θύρες εισόδου του δωματίου να κατασκευαστούν με πυράντοχα υλικά 1 ώρας.
- (στ) Σε περίπτωση που το κτίριο διαθέτει ανιχνευτές πυρκαγιάς, το σύστημα να επεκταθεί και να καλύψει και το δωμάτιο συσσώρευσης ενέργειας.

(3) **Αποθήκευση ενέργειας σε οικίες**

- (α) Η αποθήκευση να γίνεται στον εξωτερικό χώρο της οικίας σε πυροπροστατευμένο χώρο κατασκευασμένο από πυράντοχα υλικά 1 ώρας.
- (β) Η οικία να διαθέτει ένα φορητό πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης των 6 τουλάχιστον κιλών.

2. Τα πιο πάνω δωμάτια αποθήκευσης, πρέπει να δείχνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια που υποβάλλονται στις Αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές για έκδοση Πολεοδομικής ή Οικοδομικής Άδειας.

3. Για όσες εκ των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που δεν θα αποστέλλονται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με βάση την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ΥΠΕΣ ΓΕ 057, να τίθενται τα πιο πάνω ως τυποποιημένοι όροι από τις Αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές.

4. Για ενημέρωση και τις ανάλογές σας ενέργειες, παρακαλώ.



Νίκος Λογγίνος
Αρχιπύραρχος

Κοιν.: -Αναπλ. Δ/ντή Τμ.Ηλεκτρ. Υπηρεσιών
-Δ/ντή Δραστηριότητας Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ΑΗΚ
-Υπεύθυνο Τμήματος Πυρασφάλειας

ΒΛ/Χρ.Κ

