



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΩΔ.:

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δήμος/Κοινότητα: Περιοχή:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X:	
Y:	

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Όνομα:
Τηλ.:

Πατρώνυμο:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων: Αριθμ. Διαμερ.: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο ☐ Υπαρξη Πυλωτής (Pilotis):

Είδος φέροντος οργανισμού:

☐ Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος ☐ Μικτή Κατασκευή (περιγραφή):
☐ Φέρουσα Τοιχοποιία ☐ Μεταλλική/Σύμμεικτη Κατασκευή
☐ Άλλο (περιγραφή):

Χρήση / εις:

☐ Κατοικία σε χρήση ☐ Επαγγελματικός χώρος ☐ Σχολείο/Εκπαιδευτικό ίδρυμα
☐ Κατοικία εγκαταλελειμένη ☐ Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτίριο ☐ Εκκλησία/ Χώρος λατρείας ☐ Ξενοδοχείο
☐ Σταύλος / Αποθήκη ☐ Δημόσια Υπηρεσία ☐ Άλλο (περιγραφή):

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

Κτίριο κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ) ☐ Το κτίριο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται

Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ) ☐ Το κτίριο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πριν επισκευαστεί.
Απαιτείται έκδοση άδειας επισκευής

Κτίριο επικίνδυνο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ) ☐ Το κτίριο ή τμήματά του μπορεί να καταρρεύσουν ξαφνικά.
Απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό.
Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών

Η εκτίμηση καταλληλότητας ισχύει: ☐ Αριθμός νοικοκυριών που μένουν άστεγα: ☐
για τμήμα του κτιρίου ☐

Ε. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαιτείται να εμποδιστεί η πρόσβαση στις εξής περιοχές
Απαιτείται άμεση υποσύλωση του κτιρίου
Πρέπει να κατεδαφιστούν ή να απομακρυνθούν τα εξής στοιχεία

ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
.....

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ημερομηνία:

Ωρα:

1. Ονοματεπώνυμο:

2. Ονοματεπώνυμο:

Ειδικότητα:

Ειδικότητα:

Υπογραφή:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο:

☐ Ιδιοκτήτης

☐ Διαχειριστής

☐ Άλλος

Υπογραφή:

Το παρόν δελτίο συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες σας, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των ζημιών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	• Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής • Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους. • Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση. (π.χ. υπέρθυρα κλπ.)
Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (ΚΙΤΡΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί ή που για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθαίρεση επικρεμαμένων στοιχείων όψεων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μέχρι την αποκατάσταση των βλαβών απαγορεύεται η χρήση του. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	• Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση. • Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης. • Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. • Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματισμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής. • Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. • Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές. • Βλάβες ή και μερική αστοχία σε καμινάδες, σοφίτες, στηθαία. • Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων.
Κτίριο επικίνδυνο για χρήση (ΚΟΚΚΙΝΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εδδενωθούν και να απαγορευθεί η χρήση τους. Απαιτείται να ληφθούν αμέσως μέτρα ασφαλείας όπως να προστατευθεί ο περιβάλλον χώρος και να απαγορευθεί κατάλληλα η πρόσβαση. Ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή Μηχανικών για την έκδοση Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου.	• Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου • Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις • Η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο ή αποσάθρωση της μάζας της ή σοβαρές ρωγμές. • Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

Το εξώφυλλο αυτό μετά την αποκοπή του θα τοποθετείται πίσω από κάθε δίφυλλο σελ δελτίων, πριν την αναγραφή των στοιχείων.