



ΕΤΗΚ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερομηνία Έκδοσης 9/2020

ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΟΕΚ)





ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΟΕΚ)

Κτήριο:.....

ΕΝΟΤΗΤΑ "Α": ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ:

1. Ονοματεπώνυμο / Όνομα Εταιρείας:.....

2. Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Μητρώου Εταιρείας:.....

3. Διεύθυνση:.....

Ταχ. Κώδικας:.....Τηλ.....Φαξ.....email.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:

4. Ονομασία Κτηρίου:.....

5. Αρ. Πιστοποιητικού εγγραφής:.....Ημερομηνία Έκδοσης:.....

6. Δήμος / Κοινότητα:.....

7. Ενορία / Τοποθεσία:.....Φύλλο / Σχέδιο:.....Αρ. Τεμ:.....

8. Διεύθυνση:.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ:

9. Αρ. Πολεοδομικής Άδειας:.....Ημερ. Έκδοσης:.....

10. Αρ. Άδειας Οικοδομής:.....Ημερ. Έκδοσης:.....

11. Αρ. Τελικής Έγκρισης:.....Ημερ. Έκδοσης:.....

12. Άλλες πληροφορίες:.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ / ΩΝ:

13. Ιδιωτική: ☐ Δημόσια: ☐

14. Εγκεκριμένη Χρήση:.....

15. Υφιστάμενη Χρήση (αν διαφέρει από την εγκεκριμένη).....

16. Υπάρχουν μη εγκεκριμένες προσθήκες / κατασκευές: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Εάν ΝΑΙ, να γίνει σύντομη περιγραφή:

ΕΝΟΤΗΤΑ "Β": ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ:

17. Αριθμός Ορόφων: Αρ. Υπόγειων:

18. Επιφάνεια Κάτοψης:

19. Ολική Δομημένη Επιφάνεια:

20. Μέγιστος Αριθμός προσώπων που συναθροίζονται στο κτήριο:

Μέχρι 10 ☐ 10 - 100 ☐ >100 ☐ Εκτίμηση αριθμού προσώπων ☐

21. Έτος Μελέτης:.....

22. Έτος Κατασκευής:..... 22α. Έτος τελευταίας προσθήκης:.....

23. Έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέα Οικοδομή: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ Αν ΝΑΙ ημερομηνία Διατάγματος:.....

24. Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης/επισκευής/ ενίσχυσης στο κτήριο: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Αν ΝΑΙ για ποιά αιτία και πότε:.....

25. Επίδραση από Γειτονική Οικοδομή: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Αν ΝΑΙ, να Διευκρινιστεί:

26. Είναι διαθέσιμη μελέτη / σχέδια: ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

Αν ΝΑΙ, να διευκρινιστεί:

27. Τύπος Κατασκευής: Ξύλινη ☐ Μεταλλική ☐ Οπλισμένο σκυρόδεμα ☐ Άλλος:

28. Τύπος Τοιχοποιίας:

29. Στη περίπτωση μη οικιακού υποστατικού, στους χώρους εργασίας υπάρχει:

(α) "Σύστημα διαχείρισης θεμάτων ασφαλείας και υγείας"; ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ☐

30. Πρόσθετες πληροφορίες:

ΕΝΟΤΗΤΑ “Γ”: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ1. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:

31. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ**)

- i. Επιχρίσματα/Επενδύσεις: Βλάβες ☐ Ρωγμές ☐ Υγρασίες ☐
ii. Βλάβες στέγης/ σκίαστρα (μεταλλικά καλύμματα, κεραμίδια):
iii. Βλάβες σε υγρομονώσεις:
iv. Βλάβες σε θερμομονώσεις
v. Βλάβες σε τελειώματα δαπέδων
vi. Βλάβες σε Κουφώματα / παράθυρα / θύρες / κιγκλιδώματα
vii. Εμπόδια διακίνησης Α.Μ.Ε.Α και έξοδοι κινδύνου

		I	II	III
	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Παρατηρήσεις:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

32. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ **)

- i. Επιχρίσματα/Επενδύσεις: Βλάβες ☐ Ρωγμές ☐ Υγρασίες ☐
ii. Υγρασίες σε οροφές:
iii. Τελειώματα δαπέδων: Βλάβες ☐ Υγρασίες ☐
iv. Βλάβες σε ψευδοροφές:
v. Βλάβες σε κλιμακοστάσια:
vi. Βλάβες σε κιγκλιδώματα:

		I	II	III
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

Παρατηρήσεις:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Σημείωση: Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές και για τις οποίες δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης τοποθετήστε αστερίσκο (*).

** I: Ανεπαίσθητες, II: Μη ανησυχητικές, III: Ανησυχητικές

ΕΝΟΤΗΤΑ "Γ": ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ2. ΦΕΡΟΝΤΩΝ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:

33. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ**)

- | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ**) |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | I II III |
| i. Γενικός Έλεγχος για: Βλάβες ☐ Ρωγμές ☐ Υγρασίες ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| ii. Βλάβες σε δοκούς, πλάκες, προβόλους: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| iii. Βέλος κάμψης σε δοκούς, πλάκες και προβόλους: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| iv. Βλάβες σε υποστυλώματα / τοιχεία: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| v. Βλάβες σε τοιχοποιία: Φέρουσα ☐ Μη φέρουσα ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| vi. Καθιζήσεις / Μετακινήσεις: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| vii. Κατάσταση σκυροδέματος: Καλή ☐ Μέτρια ☐ Κακή ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| viii. Υπάρχουν κατασκευές με εμφανή προβλήματα, που πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες της οικοδομής ή τους περαστικούς; | ☐ | ☐ | |

Παρατηρήσεις:

.....

.....

.....

.....

34. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ **)

- | | ΝΑΙ | ΟΧΙ | (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ **) |
|---|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | I II III |
| i. Γενικός έλεγχος για: Βλάβες ☐ Ρωγμές ☐ Υγρασίες ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| ii. Βλάβες σε δοκούς, πλάκες, προβόλους: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| iii. Βέλος κάμψης σε δοκούς, πλάκες και προβόλους: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| iv. Βλάβες σε δοκούς, πλάκες, προβόλους: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| v. Βλάβες σε τοιχοποιία: Φέρουσα ☐ Μη φέρουσα ☐ | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| vi. Καθιζήσεις / Μετακινήσεις: | ☐ | ☐ | ☐ ☐ ☐ |
| vii. Κατάσταση σκυροδέματος (οπτική παρατήρηση μόνο): Καλή ☐ Μέτρια ☐ Κακή ☐ | | | |

Παρατηρήσεις:

.....

.....

.....

.....

Σημείωση: Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές και για τις οποίες δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης τοποθετήστε αστερίσκο (*). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέος έλεγχος με τη χρήση των εντύπων Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Σ.Ε.Κ.

** I: Ανεπαίσθητες, II: Μη ανησυχητικές, III: Ανησυχητικές

35. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ***

- i. Τύπος Οροφής: Ξύλινη ☐ Μεταλλική ☐ Οπλισμένο σκυρόδεμα ☐ Άλλος
- ii. Συμβατότητα Οροφής με Στατική Μελέτη: ΟΧΙ ☐ ΝΑΙ (ικανοποιητικές παραδοχές) ☐
ΝΑΙ (μη ικανοποιητικές παραδοχές) ☐ *
- iii. Έδραση φορέα οροφής: Ικανοποιητική ☐ Μη ικανοποιητική ☐ *
- iv. Κόμβοι/Ενώσεις: Ικανοποιητική ☐ Μη ικανοποιητική ☐ *
- v. Βέλος Κάμψης: ΟΧΙ ☐ ΝΑΙ ☐ *

* Δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Επιθεώρησης. Απαιτείται νέος έλεγχος με τη χρήση των εντύπων Ε.Ο.Ε. και Ε.Ο.Σ.Ε.Κ.

*** Να εξασφαλίζεται επαρκής και ασφαλής πρόσβασης στους Ελεγκτές Πολιτικούς Μηχανικούς

ΕΝΟΤΗΤΑ "Γ": ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

36. Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης (Αρχικής ή περιοδικής):.....

37. Υπάρχει πιστοποιητικό της εγκατάστασης (αν ναι να επισυναφθεί); Ναι ☐ Όχι ☐

38. Αν υπάρχει πιστοποιητικό αναφέρατε την ημερομηνία που συστήνεται ο περιοδικός έλεγχος:.....

39. Έχουν γίνει τροποποιήσεις στην εγκατάσταση σύμφωνα με το πιστοποιητικό; Ναι ☐ Όχι ☐

40. Οπτικός έλεγχος:

i. Διάταξη γείωσης: TC ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT ☐

ii. Κατάσταση γειώσεων και ηλεκτροδίου:.....

iii. Είδος κύριας προστασίας:.....

iv. Κατάσταση κύριας προστασίας:.....

v. Κατάσταση πίνακα/πινάκων διανομής:.....

vii. Παρατηρήσεις ως αποτέλεσμα του οπτικού ελέγχου. (Αν χρειάζεται χρησιμοποιείτε επιπρόσθετη σελίδα):

.....

.....

.....

.....

viii. Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης: Ικανοποιητικός ☐ Μη ικανοποιητικός ☐

41. Λειτουργικός έλεγχος / Μετρήσεις.

i. Ονομαστική τάση U(V):.....

ii. Μέγιστο προσδοκώμενο ρεύμα. $I_{pf}(kA)$:..... Ονομαστική συχνότητα f(Hz):.....

iii. Εξωτερική σύνθετη αντίσταση βρόγχου βλάβης προς τη Γη. $Z_e(\Omega)$:.....

iv. Εσωτερική σύνθετη αντίσταση $Z_s(\Omega)$:.....

v. Τύπος ηλεκτροδίου γείωσης:..... Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης προς τη Γη. (Ω) :.....

vi. Σωστός ηλεκτρικός διαχωρισμός κυκλωμάτων; NAI ☐ OXI ☐

vii. Παρουσία ισοδυναμικής γείωσης; NAI ☐ OXI ☐

viii. Μόνωση των ηλεκτρικών ενεργών μερών; NAI ☐ OXI ☐

ix. Σωστή επιλογή ρευματοφόρων αγωγών ανάλογα με το κύκλωμα; NAI ☐ OXI ☐

x. Σωστή επιλογή προστατευτικών μέσων ανά κύκλωμα; NAI ☐ OXI ☐

xi. Οι συσκευές προστασίας έναντι διαρροής λειτουργούν ικανοποιητικά; NAI ☐ OXI ☐

xii. Ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών απόζευξης; NAI ☐ OXI ☐

xiii. Ύπαρξη διαγραμμάτων, οδηγιών κλπ; NAI ☐ OXI ☐

Σημείωση: Αν ο οπτικός και λειτουργικός έλεγχος είναι ικανοποιητικός ΚΑΙ υπάρχει σε ισχύ κατάλληλο πιστοποιητικό (αρχικού ή περιοδικού ελέγχου) για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τότε μπορεί να εκδοθεί το πιστοποιητικό επιθεώρησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ "Γ": ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

42. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΑΙ ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ **)

			I	II	III
i. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα αποχετεύσεων:	☐	☐	☐	☐	☐
ii. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα παροχής νερών χρήσης:	☐	☐	☐	☐	☐
iii. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε εγκαταστάσεις δεξαμενών νερών:	☐	☐	☐	☐	☐
iv. Υπάρχει Πιστοποιητικό καταλληλότητας των συστημάτων πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία;	☐	☐			
Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων πυρόσβεσης:	☐	☐	☐	☐	☐
v. Υπάρχει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης συστημάτων κλιματισμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;	☐	☐			
Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων κλιματισμού:	☐	☐	☐	☐	☐
vi. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εξαερισμού:	☐	☐	☐	☐	☐
vii. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα παροχής φρέσκου αέρα:	☐	☐	☐	☐	☐
viii. Υπάρχει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης με λέβητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;	☐	☐			
ix. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων θέρμανσης:	☐	☐	☐	☐	☐
x. Υπάρχει Πιστοποιητικό από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας ότι η αποθήκευση του Πετρελαίου/υγραερίου είναι ασφαλή;	☐	☐			
xi. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων πετρελαίου:	☐	☐	☐	☐	☐
xii. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων καυσαερίων:	☐	☐	☐	☐	☐
xiii. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων υγραερίου:	☐	☐	☐	☐	☐
xiv. Υπάρχει Πιστοποιητικό καταλληλότητας της κολυμβητικής δεξαμενής από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία;	☐	☐			
xv. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα κολυμβητικών δεξαμενών:	☐	☐	☐	☐	☐
xvi. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων:	☐	☐	☐	☐	☐
xvii. Βλάβες / δυσλειτουργίες σε συστήματα εγκαταστάσεων άλλων Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων όπως Μονάδων Κλιματισμού, Αεραγωγών, Λεβητοστασίων / Αντλιοστασίων, Διασωληνώσεων, Καλωδιώσεων, Πινάκων Ελέγχου Τροφοδοσίας κλπ:	☐	☐	☐	☐	☐
.....					
.....					
.....					
ΓΕΝΙΚΑ:.....					
xviii. Υπάρχουν κατασκευές με εμφανή προβλήματα, που πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες της οικοδομής και αφορούν Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις	☐	☐			
.....					
.....					
.....					

Παρατηρήσεις:

.....

.....

.....

.....

.....

** I: Ανεπαίσθητες, II: Μη ανησυχητικές, III: Ανησυχητικές

Σημείωση: Στις περιπτώσεις βλαβών που κρίνονται ανησυχητικές και για τις οποίες δεν θα εκδοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης τοποθετήστε αστερίσκο (*).

ΕΝΟΤΗΤΑ “Δ”: ΠΟΡΙΣΜΑ

43. Δ1. ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

(Να διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)

Με βάση την επιθεώρηση που έχει διενεργηθεί, υπάρχουν / δεν υπάρχουν εμφανή ανησυχητικά σημεία στην οικοδομή και συνεπώς, συστήνεται η έκδοση / μή έκδοση «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..... Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....

Διεύθυνση:.....

Αρ. τηλ.....Αρ. φαξ.....email.....

44. Δ2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

(Να διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)

Με βάση την επιθεώρηση που έχει διενεργηθεί, υπάρχουν / δεν υπάρχουν εμφανή ανησυχητικά σημεία στην οικοδομή και συνεπώς, συστήνεται η έκδοση / μή έκδοση «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..... Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....

Διεύθυνση:.....

Αρ. τηλ.....Αρ. φαξ.....email.....

45. Δ3. ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

(Να διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)

Με βάση την επιθεώρηση που έχει διενεργηθεί, υπάρχουν / δεν υπάρχουν εμφανή ανησυχητικά σημεία στην οικοδομή και συνεπώς, συστήνεται η έκδοση / μή έκδοση «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.....

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....Αρ. Μητρώου ΗΜΥ:.....

Διεύθυνση:.....

Αρ. τηλ.....Αρ. φαξ.....email.....

46. Δ4. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:

(Να διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει)

Με βάση την επιθεώρηση που έχει διενεργηθεί, υπάρχουν / δεν υπάρχουν εμφανή ανησυχητικά σημεία στην οικοδομή και συνεπώς, συστήνεται η έκδοση / μή έκδοση «Πιστοποιητικού Επιθεώρησης».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ::

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..... Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:.....

Διεύθυνση:.....

Αρ. τηλ.....Αρ. φαξ.....email.....

47. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Εγώ ο υποφαινόμενος....., ιδιοκτήτης/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη (να διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει), δηλώνω ότι έλαβα αντίγραφο του εν λόγω εντύπου, το έχω μελετήσει και αντιληφθεί το περιεχόμενο του και τα διάφορα ευρήματα θα ληφθούν υπόψη στο πρόγραμμα συντήρησης του κτηρίου.

Ημερομηνία:.....

Υπογραφή:.....

Ονοματεπώνυμο:.....

Σφραγίδα

Η επιθεώρηση και συμπλήρωση του ΕΓΟΕΚ, είναι αναγκαία για Δημόσια Κτήρια και για ιδιωτικές περιουσίες για μεταβίβαση, ενοικίαση, πώληση ή μίσθωση.

[illegible][illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.