



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ



ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ. Φακ.: 9.42.6.31
Αρ. Τηλ.: 22405603
Αρ. Φαξ: 22663788

6 Νοεμβρίου 2017,

Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και Επιστολή

Πρόεδρο
ΕΤΕΚ
Κερβέρου 8,
1016 Λευκωσία,
(cyprus@etek.org.cy)

Κύριοι,

**Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά Στοιχεία
Ασφάλειας για Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 309/2016)**

Βασική απαίτηση 2.2 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι οι εν θέματι Κανονισμοί ρυθμίζουν την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα σε νέα ή υφιστάμενα κτήρια στην Κύπρο. Μια από τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του Παραρτήματος Ι των πιο πάνω Κανονισμών, που πρέπει να ικανοποιεί κάθε νέος ανελκυστήρας, είναι η βασική απαίτηση 2.2, η οποία αναφέρεται στον κίνδυνο σύνθλιψης στις οριακές θέσεις του ανελκυστήρα στην άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου. Η βασική απαίτηση 2.2 προνοεί για τη δημιουργία ελεύθερου χώρου ή καταφυγίου ως μέτρου αποφυγής του πιο πάνω κινδύνου και σκοπό έχει να προστατεύει το συντηρητή, τον ελεγκτή και τον επιθεωρητή του ανελκυστήρα όταν καθηκόντως εισέρχονται στους συγκεκριμένους χώρους.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τα επηρεαζόμενα μέλη σας (Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς, Εργολάβους και Εργολήπτες) σχετικά με την πιο πάνω απαίτηση των Κανονισμών και την υποχρέωση τους να συμβάλλουν ανάλογα κατά το σχεδιασμό και ανέγερση του κτηρίου ώστε ο νέος ανελκυστήρας που θα εγκατασταθεί στο κτήριο που εμπλέκονται, να ικανοποιεί τους Κανονισμούς και να λειτουργεί, συντηρείται και ελέγχεται με ασφάλεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, είναι υποχρέωση του Εγκαταστάτη του ανελκυστήρα έγκαιρα να υποδείξει στον εργολάβο του έργου, τις σχεδιαστικές παραμέτρους για τη δημιουργία ελεύθερου χώρου ή καταφυγίου στην άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου όπως απαιτείται από τους εν θέματι Κανονισμούς. Αναμένεται ότι ο Αρχιτέκτονας και Πολιτικός Μηχανικός, σε συνεργασία με τον εργολάβο του έργου, θα λαμβάνουν υπόψη τους τις πιο πάνω παραμέτρους ώστε ο ανελκυστήρας να σχεδιάζεται και εγκαθίσταται νόμιμα.

2. Επίσης, σας πληροφορώ ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι τα υφιστάμενα κτήρια, όταν δεν είναι δυνατή η δημιουργία ελεύθερου χώρου ή καταφυγίου, ο Εγκαταστάτης του ανελκυστήρα μπορεί να εφαρμόσει άλλα κατάλληλα μέτρα, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της αρμόδιας Αρχής για την καταλληλότητα των προτεινόμενων μέτρων.

Σημειώνεται ότι δεν θεωρείται «υφιστάμενο», κτήριο το οποίο κατά την ανέγερση του ο ιδιοκτήτης αποφασίζει εκ των υστέρων ότι επιθυμεί να εγκατασταθεί ανελκυστήρας ούτε αποτελεί αιτιολογία η ύπαρξη ενιαίας θεμελίωσης «πεδίλου» στο σημείο της προτεινόμενης εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Έχει διαπιστωθεί ότι με βάση τις πιο πάνω αιτιάσεις, εργολάβοι και εργολήπτες, προχωρούν σε εγκατάσταση ανελκυστήρα χωρίς να ικανοποιούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας και χωρίς την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας.

3. Για εξασφάλιση της έγκρισης της αρμόδιας Αρχής, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει καθορίσει διαδικασία με τα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται, η οποία είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην υποσελίδα «Εξοπλισμοί με Σήμανση CE» «Ανελκυστήρες». Τέτοια αιτήματα προς την αρμόδια Αρχή υποβάλλονται έγκαιρα από τον Εγκαταστάτη του ανελκυστήρα πριν την ανέγερση του κτηρίου και τουλάχιστο πριν την εγκατάσταση του ανελκυστήρα.

4. Οφείλω να σας υποδείξω ότι η εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα που δεν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των εν θέματι Κανονισμών, στη συγκεκριμένη περίπτωση της βασικής απαίτησης 2.2, αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Παρακαλώ για τη συνεργασία σας στην εφαρμογή των πιο πάνω.

5. Ο Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας κ. Στέφανος Αχιλλεΐδης, τηλ. 22405603/615, είναι στη διάθεσή σας για οποιοσδήποτε διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,



(Αναστάσιος Γιαννάκης)
Διευθυντής

- Κοιν.: - Πρόεδρο και Γραμματέα
Συνδέσμου Εγκαταστατών,
Προμηθευτών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Κύπρου
(manitaras@ccci.org.cy)
- Γενικό Γραμματέα
Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Τ.Θ. 21825
1513 Λευκωσία
(cceaa@cytanet.com.cy)
- Πρόεδρο
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
Τ.Θ. 23334,
1681 Λευκωσία,
(info@spolmik.org)

- Πρόεδρο
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Στασικράτους 24,
Γραφείο 201 – 202
1065 Λευκωσία
(Cyprus.architects.association@cytanet.com.cy)
- Προϊστάμενους
Επαρχιακών Γραφείων Επιθεώρησης Εργασίας