



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΩΔ.:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

A. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Επαρχία:
Δήμος/Κοινότητα: Περιοχή:
Οδός: Αριθ.:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X:
Y:

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:
Τηλ.:

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων: Αριθμ. Διαμερ.: Υπόγειο: Χρόνος κατασκευής:
Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο Ύπαρξη Πυλωτής (Pilotis):

Είδος φέροντος οργανισμού:

- Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος Άλλο (περιγραφή).....
 Φέρουσα Τοιχοποιία Μεταλλική/Σύμμεικτη Κατασκευή.....
 Μικτή Κατασκευή (Περιγραφή):.....

Χρήση / εις:

- Κατοικία σε χρήση Επαγγελματικός χώρος Σχολείο/Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 Κατοικία εγκαταλελειμμένη Βιοτεχνία/Βιομηχανικό κτίριο Εκκλησία/ Χώρος Λατρείας
 Σταύλος / Αποθήκη Δημόσια Υπηρεσία Ξενοδοχείο
 Άλλο (περιγραφή):.....

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο Έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

- ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ** Κτίριο κατάλληλο για χρήση
 ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανεέλεγχος)
 Απαιτείται υποσύζλωση του κτιρίου Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ημερομηνία:
Ωρα:

1. Ονοματεπώνυμο: 2. Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα: Ειδικότητα:
Υπογραφή: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο: Ιδιοκτήτης
Υπογραφή: Διαχειριστής
 Άλλος

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής • Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους. • Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από σπλισμένο σκυρόδεμα. • Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση.
Κτίριο ακατάλληλο για χρήση (ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	<p>Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που:</p> <p>α) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει η πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευθεί η χρήση τους</p> <p>β) έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί</p> <p>γ) για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία.</p> <p>Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθαίρεση επικρεμάμενων στοιχείων όψεων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μετά την καθαίρεση των στοιχείων αυτών θα διενεργείται ο επανέλεγχος.</p> <p>Ο επανέλεγχος των κτιρίων κατά το δευτεροβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο θα διενεργείται από επιτροπή Μηχανικών.</p> <p>Μέχρι τότε απαγορεύεται η χρήση τους.</p> <p>Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου • Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις και η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο. • Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες. • Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση. • Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από σπλισμένο σκυρόδεμα. • Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης. • Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. • Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματίσμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής. • Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. • Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές. • Βλάβες ή και μερική αστοχία σε καμινάδες, σοφίτες, στηθαία. • Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

Το εξώφυλλο αυτό μετά την αποκοπή του θα τοποθετείται πίσω από κάθε δίφυλλο σετ δελτίων, πριν την αναγραφή των στοιχείων.